

Tabella 1: Corrispettivi per prelievi di energia reattiva

	Punti di prelievo in media tensione centesimi di euro/kVArh	Punti di prelievo in bassa tensione centesimi di euro/kVArh
Energia reattiva compresa tra il 33% ed il 75% dell'energia attiva nei periodi di alto carico	<i>reatt_1_{MT}</i>	<i>reatt_1_{BT}</i>
Energia reattiva eccedente il 75% dell'energia attiva nei periodi di alto carico	<i>reatt_2_{MT}</i>	<i>reatt_2_{BT}</i>
Energia reattiva nei periodi di basso carico	<i>0</i>	<i>0</i>